

چک لیست بازدید سرویس دوره‌ای

نام مشتری:	نام مسئول سیستم:	تلفن تماس:	نام استان:	نام شهر:
نام رئیس سایت/شعبه:	تاریخ اجرا:	منطقه:	نام سایت/شعبه:	کد سایت:

ردیف	اقدامات صورت گرفته در سرویس دوره‌ای	تایید	عدم تایید	توضیحات
۱.	نظافت ظاهری کلیه تجهیزات موجود در لیست سرویس دوره ای انجام شد.			
۲.	بادگیری تجهیزات شعبه (چاپگرها، کیس ها و ...) انجام شد			
۳.	سرویس داخل رک انجام شد (تجهیزاتی که تحت پوشش قرارداد شرکت مفاخر و بانک می باشند)			
۴.	کلیه تجهیزات پس از اتمام بازدید دوره‌ای بصورت سالم تحویل گردید.			
۵.	آرایش کابل‌ها بازدید و با بست کمربندی مرتب شد.			
۶.	عدم اتصال غیراستاندارد تجهیزات به UPS کنترل شد. (تجهیزات غیراستاندارد مانند پنکه، درب برقی، پولشمار ، چاپگر لیزری و ... به برق اضطراری متصل نمی‌باشد)			
۷.	کنترل فضای استاندارد اطراف UPS و باتری ها انجام شد. (گردش هوا جهت تهویه مناسب تجهیزات ...)			

اطلاعات ورود		اطلاعات خروج		ساعت اتمام عملیات:	نام و امضای متخصص فنی:
تاریخ:	ساعت:	تاریخ:	ساعت:	نام، مهر و امضای مشتری:	نام و امضای تایید کننده: